

Wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Roboty budowlane w zakresie robót wykończeniowych, zewnętrznych i instalacyjnych dla „Budowy Podkarpackiego Centrum Transferu Niskoenergetycznych Technologii w Budownictwie – Etap II”

- 1. Prosimy o potwierdzenie, czy montaż balustrady zewnętrznej klatki schodowej jest w zakresie zamówienia?**

Montaż balustrady jest poza zakresem zamówienia.

- 2. Prosimy o potwierdzenie, czy zamawiający dopuszcza zmianę materiału w zakresie ściany z cegły niepalonej?**

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 z dnia 15.12.2017 r.

- 3. Prosimy o doprecyzowanie, co obejmuje przygotowanie budynku do próby szczelności budynku, które należy wycenić w poz. I. 9.**

Przygotowanie do próby szczelności budynku obejmuje uszczelnienie m.in. wszystkich przewodów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz kanalizacji sanitarnej, zgodnie z zaleceniami przeprowadzającego kontrolę.

- 4. Prosimy o informację, w jakiej pozycji należy ująć dostawę i montaż parapetów wewnętrznych?**

Parapety wewnętrzne zostały wykonane w I etapie robót.